

計量証明書

証明書番号 第2707-e03号

平成 27 年 7 月 16 日

依頼者名 有限会社 かもめ商興 殿



濃度計量証明事業登録 第660号

株式会社 環境総合科学

環境計量士(環第6407号)：一関 政志



御依頼の試料に関する計量の結果を下記の通り証明します。

施設名	安定型処分場	天候	曇り
計量対象分野名	浸透水	採取場所	浸透水採取口
採取日時	H27年 7月 6日 7時 45分 ~	年月日時分	
		気温	12 °C
		水温	9 °C

計量の対象	計量の結果	計量の方法	備考
BOD(生物化学的酸素要求量)	6.8 mg/l	JIS K 0102 21・32・3 (隔膜電極法)	

試料採取者

依頼者 (小山)

計量担当者

五十嵐 信之